

# **SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM**

## **Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica**

---

Všetkým záujemcom,  
ktorí požiadali  
o súťažné podklady

Vybavuje  
Bačíková  
0903 525 023

Banská Štiavnica  
09. 01. 2014

Vec  
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Dňa 8. januára 2014 nám bola elektronickou poštou doručená žiadosť o vysvetľovanie dotýkajúca sa viacerých objektov, v ktorých je naplánovaná rekonštrukcia - predmet zákazky.

Poskytujeme nasledovné vysvetlenie a doplnenie SP:

1. SO 01 – Banské múzeum v prírode – strojovňa ťažnej veže Ondrej šachty -  
záujemca požaduje spresniť typ škridle, tvar strechy, strešné doplnky (zachytávače snehu, odkvapy,...)

Podľa žiadosti spresňujeme

Typ škridle – pálená škridla v štandarde, napr. TONDACH Bravura, NIBRA DS 10 a pod., vrátane hrebenáčov.

Tvar strechy – sedlová, sklon strechy 30° - 45°

Strešné doplnky – sú zahrnuté v objekte Kachelmanov elektrický vrátok – konštrukcie klampiarske, pol. č. 16 – 20

Lapače snehu – nie

2. SO 02 – Berggericht - záujemca požadoval spresniť vonkajší náter + penetráciu

Podľa žiadosti spresňujeme:

– pri obnove fasád sa použijú v zmysle podmienok KPÚ BB fasádne farby na vápennej báze

- Špecifikácia:

Minerálna farba na báze vápna pre exteriér

- Charakteristika:

Farba je na báze haseného, odstátého, upraveného masného vápna, syntetického spojiva a prírodných stálych zložiek. Môže byť považovaná za „vybielenie vápnom“

zo zložením podľa moderných technologických kritérií. Po zaschnutí sa neatiera, výborne prepúšťa vodné pary, odoláva plesniam a baktériám. Má matný vzhľad, ľahké nanášanie, primeranú odolnosť voči zmývaniu. Vhodná na dekoráciu stien budov z architektonickým záujmom a na reštaurovanie historických budov.

- Príprava povrchu:

Omietky nikdy nenatierané: Povrch očistiť od prachu a nečistôt a naniesť farbu v 2 až 3 vrstvách v 3 až 4 hodinových intervaloch. V prípade obzvlášť suchého podkladu sa odporúča mierne navlhčiť povrch vodou.

- Nanášanie:

Štetcom alebo valcom: Pred použitím dobre zamiešať, rozriediť 25 až 35 % s vodou. Nanášať pri teplote prostredia alebo povrchu od + 5° .C do + 35°C. Nenanášať pod priamym slnečným žiarením a na povrchy obsahujúce soľ, zvetrané a vlhké miesta.. Povrch po nanosení je potrebné chrániť pred dažďom pri 20<sup>0</sup>.C cca 48 hod.

- Technické údaje:

Doba schnutia pri 20<sup>0</sup>. C: suché na dotyk cca 2 hod.

Finálnu charakteristiku dosiahne po 3 až 4 týždňoch, potrebný čas na karbonizáciu vápna.

- Výdatnosť:

6 až 8 m<sup>2</sup>/kg v jednej vrstve v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu.

- Balenie:

4 kg, 20 kg

- Farba:

biela, odtieň podľa vzorkovnice

3. SO 03 – Žiakov dom - záujemca požadoval spresniť opravu komínového telesa, hlavice, náteru.

Podľa žiadosti spresňujeme:

- oprava komínového telesa je zahrnutá v pol. č. 6, 7, 8 a 9
- farba v štandarde Primalex Silica, biela a pod.
- krycia doska betónová, odľahčená, pr. do 260 mm

4. SO 05 – Starý zámok – záujemca požaduje spresniť typ, materiál deliacich stien na WC, položka 72; spresniť typ, steny HPL dosiek položka 90, počet dverí; dlažbu – keramická položka 94.

Podľa žiadosti spresňujeme:

- urinálová deliaca stena medzi pisoármi – 1 ks, pol. č. 72 – v štandarde urinálová deliaca stena SPLIT 847601, výrobca Jika, rozmery 410x100x660 mm a pod.
- steny z HPL dosiek vrátane dverí – pol. č. 90 – prevedenie štandard (biela, šedá), kovania štandard (elox)
- počet dverí – 2x60P, 1x60L, 1x70P, 1x70L – vid' PD
- dlažba – v štandarde Rako ANTIK DAR35094 dlažba tehlová 30x30x0,8cm a pod.

5. SO 06 – Glanzenberg štôlna - záujemca požaduje doplniť projekt a povrchovú úpravu všetkých oceľových prvkov.

Podľa žiadosti spresňujeme:

Povrchová úprava – pozinkovanie (vid' výkaz)

Projektová dokumentácia, ktorú má k dispozícii verejný obstarávateľ bola prílohou súťažných podkladov ( rez štôľňa\_35, štôľňa\_34, TS glanzenberg).

Nad rámec žiadosti záujemcu v prílohe posielame PD Starý zámok, ktorá má časti:

ARCH -. A1 – Situácia

ARCH – A2 - Pôdorys plnenia

ARCH - Správa

Verejný obstarávateľ v tomto vysvetľovaní určuje materiály, ktoré majú byť použité. V zmysle princípov verejného obstarávania zdôrazňujeme, aby záujemcovia prípadné odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca považovali iba za určenie parametrov porovnateľných výrobkov a materiálov.

S pozdravom

v. r. Mgr. Božena Bačíková  
za verejného obstarávateľa

